SPEARS® MANUFACTURING COMPANY
15853 OLDEN STREET • SYLMAR, CALIFORNIA 91342
MAILING ADDRESS: P.O. BOX 9203 • SYLMAR, CALIFORNIA 91392
Telephone (818) 364-1611 • Fax (818) 364-6945
www.spearsmfg.com

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CONEXIONES MOLDEADAS POR INYECCIÓN DE PVC DE CÉDULA 40 en COLOR BLANCO, NEGRO, ó GRIS

Spears® Manufacturing Company certifica que sus conexiones de cédula 40 de PVC moldeadas por inyección son manufacturadas en EE. UU. En estricta conformidad a la norma D2466 de ASTM para conexiones de rosca y de tipo de cavidad a cementar de un compuesto de Cloruro de Polivinilo (PVC) con una clasificación de celda de 12454 en estricta conformidad a la norma D1784 y a Norma B137.3 CSA para uso en Canadá, y siempre cumpliendo o excediendo los requisitos de prueba de garantía de calidad de estos estándares como certificado por NSF International®.

El producto está certificado para servicio de agua potable, al Código Uniforme de Plomería (UPC), a la NSF/ANSI 372 y cumpliendo con los requisitos de contenido de plomo para plomería "libre de plomo" como definido por las leyes de los estados de California, Vermont, Maryland y Luisiana y la ley de Agua Potable Segura de EE.UU. (U.S. Safe drinking Water Act), por NSF International®.

Las conexiones de PVC Cédula 40 de Spears® se probaron con éxito en un vacío de 26 pulgadas de mercurio (Hg) a 73 °F. Esta prueba se realizó durante una hora con un factor de fuga de no más de una pulgada de mercurio.

Las conexiones de tipo "Ye" moldeadas por inyección tienen dimensiones de tipo a cementar en conformidad a ASTM norma D2467 y tienen una calificación de presión interna máxima de 235 psi a 73°F para los tamaños de ½ hasta 2 pulgadas, de 150 psi a 73°F para tamaños de 2½ hasta 6 pulgadas, 100 psi a 73°F para tamaños de 8 y 10 pulgadas y 80 psi a 73°F para el tamaño de 12 pulgadas.

Doug Swingley
Chief Engineer/General Manager
dswingley@spearsmfg.net

Marzo 2023