SPEARS® MANUFACTURING COMPANY
15853 OLDEN STREET • SYLMAR, CALIFORNIA 91342
MAILING ADDRESS: P.O. BOX 9203 • SYLMAR, CALIFORNIA 91392
Telephone (818) 364-1611 • Fax (818) 364-6945
www.spearsmfg.com

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

NIPLES MOLDEADOS Y MAQUINADOS EN CÉDULA 80 DE CPVC y PVC

Spears® Manufacturing Company certifica que sus niples de cédula 80 de CPVC & PVC son manufacturados en EE. UU. de un un compuesto de Poli (Cloruro de Vinilo Clorado) con una mínima clasificación de célula de 23447 y de un compuesto de Poli (Cloruro de Vinilo) con una mínima clasificación de célula de 12454 en conformidad con la norma D1784 de ASTM. Estos materiales están certificados a la norma NSF 61 por NSF International® para uso en agua potable.

Nuestro surtido de tubería de CPVC y PVC utilizado para la manufactura de niples maquinados, está certificado por NSF Internacional® para el servicio de agua potable y en conformidad con las normas F441 y D1785 respectivamente. Spears® también certifica que no utiliza silicona en la manufactura de sus niples maquinados.

Los niples manufacturados por moldeo por inyección de CPVC y PVC están certificados por NSF Internacional® para el servicio de agua potable y en conformidad con las normas F439 y D2467 de ASTM respectivamente, con excepción del grosor de la pared, la cuál es hecha al grosor de la pared de tubería de cédula 80 para operar correctamente como niple.

Las roscas de los niples moldeados y maquinados son en conformidad con la norma F1498 de ASTM.

Doug Swingley
Chief Engineer/General Manager
dswingley@spearsmfg.net

Enero 2025