**SPEARS® MANUFACTURING COMPANY**
15853 OLDEN STREET • SYLMAR, CALIFORNIA 91342
MAILING ADDRESS: P.O. BOX 9203 • SYLMAR, CALIFORNIA 91392
Telephone (818) 364-1611 • Fax (818) 364-6945
www.spearsmfg.com

# CERTIFICADO DE COMFORMIDAD

## CONEXIONES DE INSERCIÓN DE PVC Y CPVC

Spears® Manufacturing Company certifica que sus conexiones de inserción moldeadas por inyección son manufacturadas en EE. UU. De un compuesto de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) con una mínima clasificación de 12454 y de un compuesto de Poli (Cloruro de Vinilo) Clorado (CPVC) con una mínima clasificación de 23447 en acuerdo con la norma ASTM D1784.

Las conexiones de inserción estándar se manufacturan en estricta conformidad con la norma ASTM D2609 y están certificados para uso con agua potable por la NSF International®. Las conexiones de inserción son diseñadas para uso con tubo de polietileno de grado a presión producido a la norma ASTM D2239.

Las conexiones de inserción en espiral de ⅜" son manufacturadas en PVC y PP a las especificaciones de Spears® para uso con tubo y tubería para irrigación con un diámetro interno de .490".

Las conexiones de inserción de extremos roscados cumplen con los requisitos de la norma ASTM F1498. Las conexiones de inserción de extremos a cementar y espiga cumplen con los requisitos de la norma ASTM D2466.

Doug Swingley
Chief Engineer/General Manager
dswingley@spearsmfg.net

Enero 2024