SPEARS® MANUFACTURING COMPANY
CORPORATE HEADQUARTERS
15853 OLDEN STREET • SYLMAR, CALIFORNIA 91342
MAILING ADDRESS: P.O. BOX 9203 • SYLMAR, CALIFORNIA 91392
Telephone (818) 364-1611 • Fax (818) 364-6945
www.spearsmfg.com

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

BRIDAS DE PVC Y CPVC CL150 DE MOLDEO POR INYECCIÓN

Spears® Manufacturing Company certifica que sus bridas de Clase 150 son manufacturadas en EE. UU. a partir de un compuesto de Cloruro de Polivinilo (PVC), con una clasificación de célula mínima de 12454 ó de un compuesto de Cloruro de Polivinilo Clorado (CPVC), con una clasificación de célula mínima de 23447 conforme a la norma ASTM D1784.

Las bridas de PVC y CPVC tienen dimensiones de cavidad (ID) y de espiga (OD) de acuerdo a las normas ASTM D2467 y F493 respectivamente, y cumplen con las porciones aplicables de la norma ASTM F1970. Las bridas con rosca hembra (NPT) y rosca hembra de refuerzo especial (SR) tienen dimensiones en acuerdo a la norma ASTM F1498. Las bridas tienen un patrón de agujeros para pernos en acuerdo con la norma ANSI/ASME B16.5 CL 150 y están certificadas para uso con agua potable por NSF International®.

Las bridas tienen una presión nominal de 150 psi sin golpe de ariete @ 73°F (23°C).

Doug Swingley
Chief Engineer/General Manager
dswingley@spearsmfg.net

Enero 2021