SPEARS® MANUFACTURING COMPANY
CORPORATE OFFICE
15853 OLDEN STREET • SYLMAR, CALIFORNIA 91342
MAILING ADDRESS: P.O. BOX 9203 • SYLMAR, CALIFORNIA 91392
Telephone (818) 364-1611 • Fax (818) 364-6945
www.spearsmfg.com

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

VÁLVULAS DE BOLA UTILITY DE CPVC Y PVC

Spears® Manufacturing Company certifica que sus Válvulas de Bola estilo "Utility" se fabrican en los EE.UU. a partir de un compuesto de Cloruro de Polivinilo (PVC), con una clasificación de célula 12454, o de un compuesto de Cloruro de Polivinilo Clorado (CPVC) de una clasificación de célula de 23447 conforme a la norma D1784 de ASTM. Los sellos de juntas tórica son de un elastómero de EPR (EPDM). Las válvulas están certificadas para uso en agua potable por NSF International®.

Las válvulas de material de PVC están disponibles en tamaños de 1/2 hasta 6 pulgadas en uno de dos colores: blanco o gris y disponibles con conexiones a cementar o de rosca hasta 4 pulgadas. La válvula de bola de 6" está disponible solo con conexiones a cementar. Las válvulas de material de CPVC están disponibles en tamaños de 1/2 hasta 3 pulgadas, y disponible con conexiones a cementar hasta 3 pulgadas y de rosca hasta 2 pulgadas.

Todas las válvulas tienen una clasificación de presión de 150 psi, para agua a 73°F (23°C).

Doug Swingley
Chief Engineer/General Manager
dswingley@spearsmfg.net

Enero 2020