SPEARS® MANUFACTURING COMPANY
CORPORATE OFFICE
15853 OLDEN STREET • SYLMAR, CALIFORNIA 91342
MAILING ADDRESS: P.O. BOX 9203 • SYLMAR, CALIFORNIA 91392
Telephone (818) 364-1611 • Fax (818) 364-6945
www.spearsmfg.com

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

VÁLVULAS DE BOLA PARA LABORATORIO DE CPVC Y PVC

Spears® Manufacturing Company certifica que sus válvulas de Bola estilo "Lab" son hechas a partir de un compuesto de Poli (Cloruro de Vinilo) con una mínima clasificación de célula de 12454 y de un compuesto de Poli (Cloruro de Vinilo Clorado) con una mínima clasificación de célula de 23447 en acuerdo con la norma D1784 de ASTM, y son manufacturadas en EE. UU. Los sellos de juntas tórica son de uno de dos elastómeros, de EPR (EPDM) ó FKM. Las válvulas están certificadas para uso en agua potable por NSF International®.

Las válvulas tienen asientos de PTFE. La manija de la válvula de bola “Lab” es de material de polipropileno. Las válvulas de ¼ de pulgada tienen opcionalmente un juego de adaptadores de rosca macho y de inserto instalables en el campo

Todas las válvulas de bola “Lab” tienen una clasificación de presión de 150 psi, para agua a 73°F (23°C).

Doug Swingly
Chief Engineer/General Manager
dswingley@spearsmfg.net

Enero 2020