SPEARS® MANUFACTURING COMPANY
CORPORATE OFFICE
15853 OLDEN STREET • SYLMAR, CALIFORNIA 91342
MAILING ADDRESS: P.O. BOX 9203 • SYLMAR, CALIFORNIA 91392
Telephone (818) 364-1611 • Fax (818) 364-6945
www.spearsmfg.com

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

VÁLVULAS DE BOLA PARA AGUA FRÍA (CWV) DE PVC

Spears® Manufacturing Company certifica que sus Válvulas de Bola para agua fría "CWV" se fabrican en los EE.UU. a partir de un compuesto de Cloruro de Polivinilo (PVC), con una clasificación de célula 12454 conforme a la norma D1784 de ASTM. Los sellos de juntas tórica son de un elastómero de EPR (EPDM). Las válvulas incorporan un diseño de Vástago Safe-T-Shear® como una característica de seguridad adicional. Las válvulas están certificadas para uso en agua potable por NSF International®.

Todas las válvulas "CWV" de conexión de cavidad a cementar tienen dimensiones de cavidad de acuerdo a la norma D2467 de ASTM y todas las válvulas "CWV" de conexión de rosca NPT hembra tienen dimensiones de acuerdo a la norma F1498 de ASTM.

La válvula de bola "CWV" está diseñada para uso en agua fría y está disponible en tamaños "IPS" de 1/2 hasta 4 pulgadas. Estas válvulas tienen una presión nominal de 150 psi sin golpe de ariete a 73°F.

Doug Swingley
Chief Engineer/General Manager
dswingley@spearsmfg.net

Enero 2020