SPEARS® MANUFACTURING COMPANY
15853 OLDEN STREET • SYLMAR, CALIFORNIA 91342
MAILING ADDRESS: P.O. BOX 9203 • SYLMAR, CALIFORNIA 91392
Telephone (818) 364-1611 • Fax (818) 364-6945
www.spearsmfg.com

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

VÁLVULA INDUSTRIAL DE RETENCIÓN DE COLUMPIO EN CPVC, PVC Y PP

Spears® Manufacturing Company certifica que sus Válvulas Industrial de Retención de Columpio se fabrican en los EE.UU. a partir de un compuesto de Cloruro de Polivinilo (PVC) Tipo I, con una clasificación de célula 12454, de un compuesto de Cloruro de Polivinilo Clorado (CPVC) Tipo IV, con una clasificación de célula de 23447 conforme a la norma D1784 de ASTM, ó de un compuesto de Polipropileno (PP) con Relleno de Fibra de Vidrio conforme a la norma D4101 de ASTM. Las juntas tóricas son en uno de dos elastómeros EPR (EPDM), o FKM.

Todas las válvulas Industrial de retención de Columpio son de conexión de brida, y tienen un patrón de agujeros de perno conforme a la norma B16.5, CL150 de ANSI/ASME y a la norma D4024 de ASTM. Todos los pernos, tuercas y arandelas utilizados en el bonete (en tamaños de 1-1/4" hasta 8") son de acero inoxidable tipo 316.

Las válvulas de Válvulas Industrial de Retención de Columpio en tamaños de 3/4" hasta 4" tienen una presión interna máxima de 150 psi, y 100 psi para la de 6", y 70 psi para la de 8", para agua a 73°F (23°C).

Doug Swingley
Chief Engineer/General Manager
dswingley@spearsmfg.net

Enero 2023