SPEARS® MANUFACTURING COMPANY
15853 OLDEN STREET • SYLMAR, CALIFORNIA 91342
MAILING ADDRESS: P.O. BOX 9203 • SYLMAR, CALIFORNIA 91392
Telephone (818) 364-1611 • Fax (818) 364-6945
www.spearsmfg.com

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

SILLETA DE ABRAZADERA (CLAMP-ON) EN PVC Y CPVC

Spears® Manufacturing Company certifica que sus silletas de abrazadera (Clamp-On) son manufacturadas en EE. UU. de un compuesto de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) con una mínima clasificación de célula de 12454, o de un compuesto de Poli (Cloruro de Vinilo) Clorado (CPVC) con una mínima clasificación de célula de 23447 en acuerdo con la norma ASTM D1784.

Las silletas de abrazadera (Clamp-On) de cédula 40 se ofrecen con elastómero de Buna-N o EPR (EPDM), y para cédula 80 se ofrecen en elastómero de EPR (EPDM) o FKM. Las silletas de abrazadera (Clamp-On) con elastómero de EPDM en PVC/CPVC material están certificados por NSF International® para uso en agua potable.

Las silletas de abrazadera (Clamp-On) de PVC/CPVC con la conexión a cementar se manufacturan con dimensiones a los requisitos de ASTM D2467 y ASTM F439 respectivamente. Las silletas con la conexión de tipo rosca hembra se manufacturan con rosca NPT plástica con refuerzo especial (SR) a los requisitos de ASTM F1498. Las silletas se ofrecen con salida sencilla o doble y con herrería de Acero Cincado, Acero Inoxidable 304 o 316.

Las silletas de tamaños de 2″– 4″ tienen una presión nominal máxima de 235 psi a 73°F, la silleta de tamaño de 6″ tiene una presión nominal máxima de 200 psi a 73°F, las silletas de tamaño de 8″– 12″ tienen una presión nominal máxima de 150 psi a 73°F.



Doug Swingley
Chief Engineer/General Manager
dswingley@spearsmfg.net

Enero 2023