SPEARS® MANUFACTURING COMPANY
15853 OLDEN STREET • SYLMAR, CALIFORNIA 91342
MAILING ADDRESS: P.O. BOX 9203 • SYLMAR, CALIFORNIA 91392
Telephone (818) 364-1611 • Fax (818) 364-6945
www.spearsmfg.com

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

FILTROS DE SEDIMENTOS EN "Y" DE PVC GRIS, PVC TRASLÚCIDO Y DE CPVC

Spears® Manufacturing Company certifica que sus Filtros de Sedimentos en "Y" son manufacturadas en EE. UU. de un compuesto de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) con una mínima clasificación de célula de 12454, o de un compuesto de Poli (Cloruro de Vinilo) Clorado (CPVC) con una mínima clasificación de célula de 23447 en acuerdo con la norma ASTM D1784.

Los filtros se ofrecen con sellos de elastómero de EPR (EPDM) o FKM. Los filtros con sellos EPDM son certificados por NSF International® para uso en agua potable.

Los filtros de sedimento en "Y" de PVC/CPVC con la conexión a cementar se manufacturan con dimensiones a los requisitos de ASTM D2467 y ASTM F439 respectivamente. Los filtros de sedimento en "Y" con conexión de tipo rosca hembra se manufacturan con rosca NPT plástica con refuerzo especial (SR) a los requisitos de ASTM F1498.

Los filtros de sedimento en "Y" de tamaños de ½"– 2" tienen una presión nominal máxima de 150 psi a 73°F, y los tamaños de 3" y 4" tienen una presión nominal máxima de 90 psi a 73°F.

Doug Swingley
Chief Engineer/General Manager
dswingley@spearsmfg.net

Enero 2025