SPEARS® MANUFACTURING COMPANY
15853 OLDEN STREET • SYLMAR, CALIFORNIA 91342
MAILING ADDRESS: P.O. BOX 9203 • SYLMAR, CALIFORNIA 91392
Telephone (818) 364-1611 • Fax (818) 364-6945
www.spearsmfg.com

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

VÁLVULAS DE BOLA TRUE UNION 2000 ESTÁNDAR EN PVC Y CPVC

Spears® Manufacturing Company certifica que sus Válvulas de Bola True Union 2000 Estándar son manufacturadas en EE. UU. de un compuesto de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) con una mínima clasificación de célula de 12454, o de un compuesto de Poli (Cloruro de Vinilo) Clorado (CPVC) con una mínima clasificación de célula de 23447 en acuerdo con la norma ASTM D1784.

Las válvulas de bola Estándar incorporan un vástago Safe-T-Shear® como un detalle adicional de seguridad. El material de sello de la bola es PTFE/HDPE. Los sellos se suministran en uno de dos elastómeros EPR (EPDM), o FKM. El material de la manija es Polipropileno. El porta-sellos es de tipo Safe-T-Blocked®.

Las válvulas se fabrican de acuerdo con la norma ASTM F1970. Las válvulas con elastómero de EPDM están certificadas para uso en agua potable por NSF International®.

Las válvulas de bola estándar en tamaños de ½" hasta 2" tienen una presión nominal de 235 psi (16 Kg/cm^2) a 73°F (23°C). Las válvulas en tamaños de 2-½" hasta 4" y las válvulas con conexión de brida tienen una presión nominal de 150 psi (10 Kg/cm^2) a 73°F (23°C).

Las válvulas de bola con conexiones de brida tienen un patrón de agujeros de perno en acuerdo con ANSI/ASME B16.5 CL150.

Doug Swingley
Chief Engineer/General Manager
dswingley@spearsmfg.net

Enero 2026