SPEARS® MANUFACTURING COMPANY
15853 OLDEN STREET • SYLMAR, CALIFORNIA 91342
MAILING ADDRESS: P.O. BOX 9203 • SYLMAR, CALIFORNIA 91392
Telephone (818) 364-1611 • Fax (818) 364-6945
www.spearsmfg.com

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

TUBERÍA DE CPVC INDUSTRIAL EverTUFF® EN CÉDULA 40 Y 80

Spears® Manufacturing Company certifica que su tubería de CPVC Industrial EverTUFF® en Cédula 40 y 80, es manufacturada en los EE.UU. a partir de un compuesto de Cloruro de PoliVinilo Clorado (CPVC) de Tipo IV, Grado I, con una clasificación de célula mínima de 23447 conforme a la norma D1784 de ASTM y es manufacturada en estricto cumplimiento de la norma F441 de ASTM, y consistentemente cumpliendo y / o superando los requisitos de pruebas de control de calidad de estas normas como certificado por NSF Internacional.

El producto está certificado para el servicio de agua potable, de conformidad con el Código Uniforme de Plomería, a NSF®/ANSI 372 y cumple con los requisitos de contenido de plomo para plomería "libre de Plomo" como definido por las leyes de los estados de California, Vermont, Maryland y Louisiana y la Ley de Agua Potable Segura de EE.UU. (U.S. Safe Drinking Water Act), por NSF Internacional.

La tubería de CPVC cumple con los requisitos aplicables para tubería no-metálica como se delinea en la norma B31.3-2014 – Tubería de proceso, de ASME.

La tubería de CPVC Industrial EverTUFF® está listada por el programa de Listado-PMG de ICC-ES (# PMG-1278 en www.icc-es-pmg.org) para conformidad con las características de ignición de superficie de las normas E84/UL723 de ASTM, teniendo un índex de menos de 25/50 de propagación de llamas y desarrollo de humo para uso en retorno de aire pleno.

La tubería de CPVC Cédula 80 Industrial EverTUFF® de Spears® ha sido certificado por Underwriters Laboratories (Certificado #176387-420) para cumplimiento con UL 2818-2013 – Norma "GREENGUARD Gold" para las Emisiones Químicas de Materiales de Construcción, Acabados y Mobiliario. Esta Certificación "GREENGUARD Gold" significa la elegibilidad para puntos LEED® en Construcción y Proyectos Ecológicos.

La tubería de CPVC Industrial EverTUFF® de Spears® ha sido probada exitosamente para servicio al vacío a 26 pulgadas de Mercurio (Hg) a 73°F (26°C), Esta prueba fue conducida por una hora con un factor de pérdida de menos de una pulgada de Mercurio.

Toda la tubería se ofrece con terminaciones simples, en longitudes estándar de 10 y 20 pies.

Doug Swingley
Chief Engineer/General Manager
dswingley@spearsmfg.net

Enero 2023