SPEARS® MANUFACTURING COMPANY
15853 OLDEN STREET • SYLMAR, CALIFORNIA 91342
MAILING ADDRESS: P.O. BOX 9203 • SYLMAR, CALIFORNIA 91392
Telephone (818) 364-1611 • Fax (818) 364-6945
www.spearsmfg.com

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

TUBERÍA DE PVC EverCLEAR™ EN CÉDULA 40 Y 80

Spears® Manufacturing Company certifica que su tubería de PVC EverCLEAR™ en Cédula 40 y 80, es manufacturada en los EE.UU. a partir de un compuesto de Cloruro de PoliVinilo (PVC) de Tipo I, Grado I, con una clasificación de célula mínima de 12454 conforme a la norma D1784 de ASTM, y manufacturada en estricto cumplimiento de la norma D1785 de ASTM, y consistentemente cumpliendo y/o superando los requisitos de pruebas de control de calidad de estas normas como certificado por NSF Internacional®.

El producto PVC EverCLEAR™ está certificado para el servicio de agua potable, de conformidad con el Código Uniforme de Plomería, a NSF/ANSI 372 y cumple con los requisitos de contenido de plomo para plomería "libre de Plomo" como definido por las leyes de los estados de California, Vermont, Maryland y Louisiana y la Ley de Agua Potable Segura de EE.UU. (U.S. Safe Drinking Water Act), por NSF Internacional®, y la resina PVC EverCLEAR™ cumple con las disposiciones del Titulo 21 del Código de Regulaciones Federales de la FDA de Estados Unidos como seguros para su uso en aplicaciones de contacto con alimentos.

La tubería de PVC EverCLEAR™ de Spears® ha sido probada exitosamente para servicio al vacío a 26 pulgadas de Mercurio (Hg) a 73°F (26°C), Esta prueba fue conducida por una hora con un factor de pérdida de menos de una pulgada de Mercurio.

La tubería de PVC EverCLEAR™ de Spears® se ofrece con terminaciones simples, en longitudes estándar de 10 pies.

Doug Swingley
Chief Engineer/General Manager
dswingley@spearsmfg.net

Enero 2023