SPEARS® MANUFACTURING COMPANY
15853 OLDEN STREET • SYLMAR, CALIFORNIA 91342
MAILING ADDRESS: P.O. BOX 9203 • SYLMAR, CALIFORNIA 91392
Telephone (818) 364-1611 • Fax (818) 364-6945
www.spearsmfg.com

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

TUBERÍA DE PVC CÉDULA 40 EN COLOR BLANCO O NEGRO

Spears® Manufacturing Company certifica que su tubería de PVC Cédula 40 es manufacturada en los EE.UU. a partir de un compuesto de Cloruro de PoliVinilo (PVC) de Tipo I, Grado I, con una clasificación de célula mínima de 12454 conforme a la norma D1784 de ASTM, y manufacturada en estricto cumplimiento de la norma D1785 de ASTM, y consistentemente cumpliendo y/o superando los requisitos de pruebas de control de calidad de estas normas como certificado por NSF Internacional®. La tubería de color blanco en algunos tamaños se ofrece marcada para uso en ambas aplicaciones, ya sea de presión o para drenaje y desechos y venteo (DWV).

El producto PVC está certificado para el servicio de agua potable, de conformidad con el Código Uniforme de Plomería, a NSF/ANSI 372 y cumple con los requisitos de contenido de plomo para plomería "libre de Plomo" como definido por las leyes de los estados de California, Vermont, Maryland y Luisiana y la Ley de Agua Potable Segura de EE.UU. (U.S. Safe Drinking Water Act), por NSF Internacional®.

La tubería de PVC de Spears® ha sido probada exitosamente para servicio al vacío a 26 pulgadas de Mercurio (Hg) a 73°F (26°C), Esta prueba fue conducida por una hora con un factor de pérdida de menos de una pulgada de Mercurio.

La tubería de PVC de Spears® se ofrece con terminaciones simples, en longitudes estándar de 10 y 20 pies.

Doug Swingley
Chief Engineer/General Manager
dswingley@spearsmfg.net

Enero 2023