SPEARS® MANUFACTURING COMPANY
15853 OLDEN STREET • SYLMAR, CALIFORNIA 91342
MAILING ADDRESS: P.O. BOX 9203 • SYLMAR, CALIFORNIA 91392
Telephone (818) 364-1611 • Fax (818) 364-6945
www.spearsmfg.com

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

VÁLVULAS DE GLOBO EN PVC Y CPVC

Spears® Manufacturing Company certifica que sus válvulas de Globo son manufacturadas en EE. UU. a partir de un compuesto de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) con una mínima clasificación de célula de 12454 y de un compuesto de Poli (Cloruro de Vinilo Clorado) (CPVC) con una mínima clasificación de célula de 23447 en acuerdo con la norma D1784 de ASTM. Los sellos se ofrecen en uno de tres elastómeros, ya sea Buna-N, EPR (EPDM) o FKM.

El material de la manija redonda es Polipropileno de alto impacto. El material de los pernos, arandelas y tuercas es acero inoxidable 316. Las válvulas de globo son ensambladas con un lubricante soluble en agua y libre de silicio. Las válvulas tienen conexiones de brida con patrones de agujero de perno que cumplen con ANSI / ASME B-16.5, CL150.

La validación de las válvulas de Spears® para servicio de vacío se determina a partir de pruebas en laboratorio de una hora al vacío de 26 pulgadas Hg con una pérdida de menos de 1 pulgada Hg, conducida a 73°F (23°C) en muestras de producción elegidas al azar.

Las válvulas de Globo de 2½" a 6" tienen una clasificación de presión interna máxima de 150 psi sin golpe de ariete a 73°F.

Doug Swingley
Chief Engineer/General Manager
dswingley@spearsmfg.net

Enero 2023