SPEARS® MANUFACTURING COMPANY
15853 OLDEN STREET • SYLMAR, CALIFORNIA 91342
MAILING ADDRESS: P.O. BOX 9203 • SYLMAR, CALIFORNIA 91392
Telephone (818) 364-1611 • Fax (818) 364-6945
www.spearsmfg.com

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

VÁLVULAS DE PATRÓN "Y" EN CPVC Y PVC

Spears® Manufacturing Company certifica que sus Válvulas de patrón de "Y", se fabrican en los EE. UU. a partir de un compuesto de Poli (Cloruro de Vinilo) con una mínima clasificación de célula de 12454 y de un compuesto de Poli (Cloruro de Vinilo Clorado) con una mínima clasificación de célula de 23447 en acuerdo con la norma D1784 de ASTM.

Las válvulas deben ser instaladas con la flecha de "flujo" apuntando en la dirección de flujo para funcionar apropiadamente. El material de la manija de las válvulas es Polipropileno. Las juntas tóricas se suministran en uno de dos elastómeros: EPR (EPDM), o FKM.

Las válvulas de patrón en "Y" de Spears® están clasificadas para servicio de vacío en base a la finalización exitosa de pruebas de laboratorio de una hora al vacío de 26″ Hg con una pérdida de menos de 1″ Hg, realizadas a 73°F en válvulas seleccionadas al azar en cada corrida de producción.

Las válvulas de patrón en "Y" en tamaños de ½″ a 2″ tienen una clasificación de presión interna máxima de 150 psi a 73°F (23°C), y las válvulas en tamaños de 3″ y 4″ tienen una clasificación de presión interna máxima de 90 psi a 73°F (23°C).

Las válvulas con bridas tienen un patrón de agujeros de perno conforme a la norma ANSI/ASME B16.5 CL150.

Doug Swingley
Chief Engineer/General Manager
dswingley@spearsmfg.net

Enero 2023